



NOTRANJI NADZOR KVALITETE PITNE VODE

Rezultati laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode iz omrežja pri uporabnikih za prvo trimesečje leta 2020:

JANUAR - MAREC 2020							
		MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE			FIZIKALNO - KEMIJSKE PREISKAVE		
OBČINA	ID VS	ustrezne	neustrezne	opombe	ustrezne	neustrezne	opombe
BOROVNICA	1382	2	1		-	-	
LOG - DRAGOMER	1382	2	1		2	-	
VRHNIKA	1382	4	1		3	-	
POKOJIŠČE	1493	2	-		1	-	
ZAPLANA - SPODNJA IN ZGORNJA	1494	3	1		1	-	
LIGOJNA		4	-		1	-	

Preskušanja vzorcev pitne vode so bila opravljena na podlagi Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17).

V obdobju od januarja do marca 2020 so bili, na določenih delih vodovodnega sistema Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer in delu vodovodnega sistema Zaplana, 4 vzorci pitne vode mikrobiološko neskladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi, zaradi pristnosti koliformnih bakterij. Na delu vodovodnega sistema Zaplana je bila v zelo nizki koncentraciji ugotovljena tudi prisotnost bakterij *E.coli*. Na vodovodnih sistemih ni prišlo do resnega onesnaženja pitne vode. Ob kontrolnem pregledu je bil odvzeti vzorec iz vodovodnega sistema Zaplana skladen. Oskrba s pitno vodo je bila varna.

Legenda:

- ID VS 1382; vodovodni sistem Borovnica - Vrhnika - Log - Dragomer
- ID VS 1493; vodovodni sistem Pokojišče
- ID VS 1494; vodovodni sistem Zaplana -spodnja in zgornja