



NOTRANJI NADZOR KVALITETE PITNE VODE

Rezultati laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode iz omrežja pri uporabnikih za trimesečje leta 2015:

JULIJ - SEPTEMBER 2015							
		MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE			FIZIKALNO - KEMIJSKE PREISKAVE		
OBČINA	ID VS	ustrezne	neustrezne	opombe	ustrezne	neustrezne	opombe
BOROVNICA	1382	3	3		-	-	
LOG - DRAGOMER	1382	3	-		2	-	
VRHNIKA	1382	4	-		2	-	
POKOJIŠČE	1493	2	-		1	-	
ZAPLANA - SPODNJA IN ZGORNJA	1494	3	-		1	-	
LIGOJNA		2	-		1	-	

Preskušanja vzorcev pitne vode so bila opravljena na podlagi Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

V obdobju od julija do septembra 2015, so bili na vodovodnem sistemu Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer mikrobiološko neskladni, z zahtevami Pravilnika o pitni vodi, 3 vzorci pitne vode, zaradi pristnosti manjšega števila koliformnih bakterij. Na vodovodnem sistemu ni prišlo do resnega onesnaženja pitne vode. Ob kontrolnem pregledu so bili vzorci skladni. Oskrba s pitno vodo je bila varna.

Legenda:

- ID VS 1382; vodovodni sistem Borovnica - Vrhnika - Log - Dragomer
- ID VS 1493; vodovodni sistem Pokojišče
- ID VS 1494; vodovodni sistem Zaplana -spodnja in zgornja