



## NOTRANJI NADZOR KVALITETE PITNE VODE

Rezultati laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode za trimesečje leta 2012:

OKTOBER- DECEMBER 2012							
MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE					FIZIKALNO - KEMIJSKE PREISKAVE		
OBČINA	ID VS	ustrezne	neustrezne	opombe	ustrezne	neustrezne	opombe
BOROVNICA	1382	3	1		2	-	
LOG - DRAGOMER	1382	2	-		1	-	
VRHNIKA	1382	6	-		5	4	
POKOJIŠČE	1493	3	-		2	-	
ZAPLANA - SPODNJA IN ZGORNJA	1494	-	-		-	-	
LIGOJNA		3	-		1	-	

Preskušanja vzorcev pitne vode so bila opravljena na podlagi Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

V obdobju od oktobra do decembra 2012 je bil na vodovodnem sistemu Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer mikrobiološko neskladen, z zahtevami Pravilnika o pitni vodi, 1 vzorec pitne vode, zaradi pristnosti manjšega števila koliformnih bakterij. Na vodovodnem sistemu smo neskladne vzorce za fizikalno kemijska preskušanja ugotovili predvsem na enem od zajetij vode, ki pa ni bilo vključeno v oskrbo. Kontrolni pregledi kažejo, da na vodovodnem sistemu ni prišlo do resnega onesnaženja pitne vode. Oskrba s pitno vodo je bila varna.

### Legenda:

- ID VS 1382; vodovodni sistem Borovnica - Vrhnika - Log - Dragomer
- ID VS 1493; vodovodni sistem Pokojišče
- ID VS 1494; vodovodni sistem Zaplana -spodnja in zgornja