2026.11.18 13:24:09
MIHA POVHE
OPKV
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje kakovosti pitne vode - JP KP Vrhnika

Evidenčna oznaka:	2300-16/7110-26/120676
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, D.O.O. POT NA TOJNICE 40 1360 VRHNIKA
Naročilo:	PO-2300-16/7110-26/105066, z dne 16.11.2026 Okvirni sporazum za leto 2026 št., 412-4/2025, z dne 01.01.2026
Izvajalci:	Oddelek za pitne in kopalne vode Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Vodja naloge:	mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.
Skrbnik vzorca:	mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.
Ljubljana,	18.11.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Evidenčna oznaka: 2300-16/7110-26/120676

Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Zajetje Bevke - vrtina BV-1/2013

Številka vzorca: 26/120676

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo

Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, D.O.O., POT NA TOJNICE 40, 1360 VRHNIKA

Vzorec odvzel: Janez Škarja, NLZOH OPKV

Čas odvzema: 12.11.2026 09:20

Mesto odvzema: Vodovod Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer

Vzorec sprejel: Janez Škarja

Kraj in čas sprejema: Ljubljana, 12.11.2026 15:03

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Temperatura vode	14.3	°C		/	/
Vonj	brez posebnosti			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Okus	brez posebnosti			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Električna prevodnost (20°C)	702	µS/cm		2500	skladen
Anorganski parametri					
Celotni cianid	<0.2	µg/L		50	skladen
Fenolne snovi					
Fenolni indeks	<0.05	mg/kg s.s.		/	/
Kovine					
Krom (VI)	<0.01	mg/L	Cr^{6+}	/	/
Kovine in mikroelementi					
Arzen	<1	µg/L	As	10	skladen
Barij	15	µg/L	Ba	/	/
Kobalt	<0.05	µg/L	Co	/	/
Kadmij	0.024	µg/L	Cd	5	skladen
Svinec	<0.15	µg/L	Pb	10	skladen
Baker	<0.001	mg/L	Cu	2	skladen
Krom	<1	µg/L	Cr	50	skladen
Nikelj	<1	µg/L	Ni	20	skladen
Cink	10	µg/L	Zn	/	/

Kovine in mikroelementi					
Antimon	<0.2	µg/L	Sb	10	skladen
Živo srebro	<0.1	µg/L	Hg	1	skladen
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki					
1,3,5-Trimetilbenzen	<0.2	µg/L		/	/
Etilbenzen	<0.2	µg/L		/	/
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX)	<1	µg/L		/	/
Toluen	<0.2	µg/L		/	/
m,p- Ksilen	<0.2	µg/L		/	/
o-Ksilen	<0.2	µg/L		/	/
Benzen	<0.2	µg/L		1	skladen
Organska onesnaževala					
Perfluorobutanojska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluorobutansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluorodekanojska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluorodekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluorododekanojska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluorododekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluoroheksanojska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluoroheksansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluoroheptanojska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluoroheptansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluorononanojska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluorononansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluorooktanojska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluorooktansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluoropentanojska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluoropentansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluorotridekanojska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluorotridekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluoroundekanojska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluoroundekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Vsota PFAS	<0.03	µg/L		0.1	skladen

Parameter Vsota PFAS se nanaša na parameter Skupno PFAS z mejno vrednostjo 0,1 µg/l (Del B, Priloga 1 Uredbe o pitni vodi). Upoštevajo se vsote spojih iz točke 2, dela B, Priloge 3 Uredbe o pitni vodi (Ur. list. RS, 61/2023 in 192/2026).

Polibromirani difeniletri					
2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE (BDE-183)	<0.05	ng/L		/	/
2,2',4,4',5,5'-HeksaBDE (BDE-153)	<0.05	ng/L		/	/
2,2',4,4',5,6'-HeksaBDE (BDE-154)	<0.05	ng/L		/	/
2,2',4,4',5-PentaBDE (BDE-99)	<0.05	ng/L		/	/

Polibromirani difeniletri					
2,2',4,4',6-PentaBDE (BDE-100)	<0.05	ng/L		/	/
2,2',4,4'-TetraBDE (BDE-47)	<0.05	ng/L		/	/
2,4,4'-TriBDE (BDE-28)	<0.05	ng/L		/	/
Vsota PBDE	<0.05	ng/L		/	/
Policiklični aromatski ogljikovodiki					
Benzo(a)antracen	<0.004	µg/L		/	/
Benzo(a)piren	<0.004	µg/L		0.01	skladen
Benzo(k)fluoranten	<0.004	µg/L		/	/
Dibenzo(a,h)antracen	<0.004	µg/L		/	/
Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.004	µg/L		/	/
Krizen	<0.004	µg/L		/	/
Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)	<0.004	µg/L		0.1	skladen
Benzo(b)fluoranten	<0.004	µg/L		/	/
Benzo(ghi)perilen	<0.002	µg/L		/	/
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Formaldehid	<0.01	mg/L		/	/
Celotni organski ogljik - TOC	<0.5	mg/L	C	/	/
Barva (436 nm)	<0.1	m^{-1}		sprejemljiva in brez neobičajne spremembe	/
Motnost	0.1	NTU		4	skladen
Oksidativnost *(Permanganatni indeks (oksidativnost) *)*	<2	mg/L	$KMnO_4$	5	skladen

* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloženih poročilih o preskušanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-16/7110-26/120676-T
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-16/7110-26/120676-K

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014
Rezultati označeni z # oz. **neakreditirano** se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Evidenčna oznaka: 2300-16/7110-26/120676-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Zajetje Bevke - vrtina BV-1/2013
Matriks:	Pitna voda
Številka vzorca:	26/120676
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga:	Spremljanje kakovosti pitne vode - JP KP Vrhnika
Vodja naloge:	mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, D.O.O., POT NA TOJNICE 40, 1360 VRHNIKA
Naročilo:	PO-2300-16/7110-26/105066, z dne 16.11.2026 Okvirni sporazum za leto 2026 št., 412-4/2025, z dne 01.01.2026
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja:	DN 263216, 12.11.2026
Mesto odvzema:	Vodovod Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Način vzorčenja:	Način A (pitna voda iz distribucijskega omrežja)
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 12.11.2026 09:20
Odvzel: Janez Škarja, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 12.11.2026 15:03
Sprejel: Janez Škarja

Datum poročila: 18.11.2026

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

Slika mesta odvzema



NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenčna oznaka: 2300-16/7110-26/120676-T

Vremenski podatki

Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi padavinami, nevihtami
Vreme v času vzorčenja	dež

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve						
Temperatura vode	14.3		°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	12.11.26 12.11.26
Vonj	brez posebnosti				ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	12.11.26 12.11.26
Okus	brez posebnosti				ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	12.11.26 12.11.26
Električna prevodnost (20°C)	702	#*	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	12.11.26 12.11.26
	Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata *Meritev opravljena pri T = 14.3 °C*					
Policiklični aromatski ogljikovodiki						
Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)	<0.004	#	µg/L		Izračun, MB	16.11.26 18.11.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.
*Rezultat je označen kot neakreditiran, ker je izven območja akreditacije.

Vodja naloge:
mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.

Elektronsko podpisal namestnik Miha Povhe ob 18.11.2026 13:23

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Rezultati označeni z # oz. **neakreditirano** se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Evidenčna oznaka: 1011-16/7110-26/120676-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Zajetje Bevke - vrtina BV-1/2013
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/120676
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - JP KP Vrhnika
Vodja naloge: mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, D.O.O., POT NA TOJNICE 40, 1360 VRHNIKA
Naročilo: PO-2300-16/7110-26/105066, z dne 16.11.2026
Okvirni sporazum za leto 2026 št., 412-4/2025, z dne 01.01.2026
Mesto odvzema: Vodovod Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 12.11.2026 09:20
Odvzel: Janez Škarja, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca
Datum in ura: 12.11.2026 15:03
Sprejel: Janez Škarja

Datum poročila: 18.11.2026

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Anorganski parametri					
Celotni cianid	<0.2	µg/L		SIST EN ISO 14403-2: 2013, MB	16.11.26 16.11.26
Fenolne snovi					
Fenolni indeks	<0.05	mg/kg s.s.		ISO 14402, poglavje 4: 1999[1], MB	13.11.26 13.11.26
Kovine					
Krom (VI)	<0.01	mg/L	Cr^{6+}	ISO 11083: 1994, razveljavljen, MB	13.11.26 13.11.26
Kovine in mikroelementi					
Arzen	<1.0	µg/L	As	ISO 17294-2:2023, MB	13.11.26 16.11.26
Barij	15	µg/L	Ba	ISO 17294-2:2023, MB	13.11.26 16.11.26
Kobalt	<0.050	µg/L	Co	ISO 17294-2:2023, MB	13.11.26 16.11.26
Kadmij	0.024	µg/L	Cd	ISO 17294-2:2023, MB	13.11.26 16.11.26
Svinec	<0.15	µg/L	Pb	ISO 17294-2:2023, MB	13.11.26 16.11.26
Baker	<0.001	mg/L	Cu	ISO 17294-2:2023, MB	13.11.26 16.11.26
Krom	<1.0	µg/L	Cr	ISO 17294-2:2023, MB	13.11.26 16.11.26

Evidenčna oznaka: 1011-16/7110-26/120676-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Nikelj	<1.0	µg/L	Ni	ISO 17294-2:2023, MB	13.11.26 16.11.26
Cink	10	µg/L	Zn	ISO 17294-2:2023, MB	13.11.26 16.11.26
Antimon	<0.20	µg/L	Sb	ISO 17294-2:2023, MB	13.11.26 16.11.26
Živo srebro	<0.1	µg/L	Hg	SIST EN ISO 12846: 2012, brez poglavja 7, MB	16.11.26 17.11.26
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki					
1,3,5-Trimetilbenzen	<0.2	µg/L		EN ISO 15680:2003[2], MB	13.11.26 16.11.26
Etilbenzen	<0.2	µg/L		EN ISO 15680:2003[2], MB	13.11.26 16.11.26
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX)	<1	µg/L		EN ISO 15680:2003[2], MB	13.11.26 16.11.26
Toluen	<0.2	µg/L		EN ISO 15680:2003[2], MB	13.11.26 16.11.26
m,p- Ksilen	<0.2	µg/L		EN ISO 15680:2003[2], MB	13.11.26 16.11.26
o-Ksilen	<0.2	µg/L		EN ISO 15680:2003[2], MB	13.11.26 16.11.26
Benzen	<0.2	µg/L		EN ISO 15680:2003[2], MB	13.11.26 16.11.26
Organska onesnaževala					
Perfluorobutanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	16.11.26 17.11.26
Perfluorobutansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	16.11.26 17.11.26
Perfluorodekanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	16.11.26 17.11.26
Perfluorodekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	16.11.26 17.11.26
Perfluorododekanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	16.11.26 17.11.26
Perfluorododekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	16.11.26 17.11.26
Perfluoroheksanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	16.11.26 17.11.26
Perfluoroheksansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	16.11.26 17.11.26
Perfluoroheptanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	16.11.26 17.11.26
Perfluoroheptansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	16.11.26 17.11.26
Perfluorononanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	16.11.26 17.11.26
Perfluorononansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	16.11.26 17.11.26
Perfluorooktanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	16.11.26 17.11.26

Evidenčna oznaka: 1011-16/7110-26/120676-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Perfluorooktansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	16.11.26 17.11.26
Perfluoropentanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	16.11.26 17.11.26
Perfluoropentansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	16.11.26 17.11.26
Perfluorotridekanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	16.11.26 17.11.26
Perfluorotridekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	16.11.26 17.11.26
Perfluoroundekanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	16.11.26 17.11.26
Perfluoroundekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	16.11.26 17.11.26
Vsota PFAS	<0.03	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	16.11.26 17.11.26
	Vsota PFAS je vsota spojin: perfluorobutanojska kislina, perfluorobutansulfonska kislina, perfluorodekanojska kislina, perfluorodekansulfonska kislina, perfluorododekanojska kislina, perfluorododekansulfonska kislina, perfluoroheksanojska kislina, perfluoroheksansulfonska kislina, perfluoroheptanojska kislina, perfluoroheptansulfonska kislina, perfluorononanojska kislina, perfluorononansulfonska kislina,perfluorooktanojska kislina,perfluorooktansulfonska kislina, perfluoropentanojska kislina, perfluoropentansulfonska kislina, perfluorotridekanojska kislina, perfluorotridekansulfonska kislina, perfluoroundekanojska kislina in perfluoroundekansulfonska kislina.				
Polibromirani difeniletri					
2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE (BDE-183)	<0.05	ng/L		EPA 1614A:2010 modif., MB	13.11.26 18.11.26
2,2',4,4',5,5'-HeksaBDE (BDE-153)	<0.05	ng/L		EPA 1614A:2010 modif., MB	13.11.26 18.11.26
2,2',4,4',5,6'-HeksaBDE (BDE-154)	<0.05	ng/L		EPA 1614A:2010 modif., MB	13.11.26 18.11.26
2,2',4,4',5-PentaBDE (BDE-99)	<0.05	ng/L		EPA 1614A:2010 modif., MB	13.11.26 18.11.26
2,2',4,4',6-PentaBDE (BDE-100)	<0.05	ng/L		EPA 1614A:2010 modif., MB	13.11.26 18.11.26
2,2',4,4'-TetraBDE (BDE-47)	<0.05	ng/L		EPA 1614A:2010 modif., MB	13.11.26 18.11.26
2,4,4'-TriBDE (BDE-28)	<0.05	ng/L		EPA 1614A:2010 modif., MB	13.11.26 18.11.26
Vsota PBDE	<0.05	ng/L		EPA 1614A:2010 modif., MB	13.11.26 18.11.26
Policiklični aromatski ogljikovodiki					
Benzo(a)antracen	<0.004	µg/L		SIST ISO 28540:2012, modif., MB	13.11.26 16.11.26
Benzo(a)piren	<0.004	µg/L		SIST ISO 28540:2012, modif., MB	13.11.26 16.11.26
Benzo(k)fluoranten	<0.004	µg/L		SIST ISO 28540:2012, modif., MB	13.11.26 16.11.26
Dibenzo(a,h)antracen	<0.004	µg/L		SIST ISO 28540:2012, modif., MB	13.11.26 16.11.26

Evidenčna oznaka: 1011-16/7110-26/120676-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.004		µg/L		SIST ISO 28540:2012, modif., MB	13.11.26 16.11.26
Krizen	<0.004		µg/L		SIST ISO 28540:2012, modif., MB	13.11.26 16.11.26
Benzo(b)fluoranten	<0.004		µg/L		SIST ISO 28540:2012, modif., MB	13.11.26 16.11.26
Benzo(ghi)perilen	<0.002		µg/L		SIST ISO 28540:2012, modif., MB	13.11.26 16.11.26
Splošni fizikalno-kemijski parametri						
Formaldehid	<0.01	#	mg/L		SIST-TS CEN/TS 13130-23: 2005 modif., MB	18.11.26 18.11.26
Celotni organski ogljik - TOC	<0.5		mg/L	C	ISO 8245: 1999, MB	13.11.26 13.11.26
Barva (436 nm)	<0.1		m^{-1}		SIST EN ISO 7887: 2012 - metoda B, MB	13.11.26 13.11.26
Motnost	0.1		NTU		ISO 7027-1: 2016, MB	13.11.26 13.11.26
Permanganatni indeks (oksidativnost)	<2		mg/L	$KMnO_4$	SIST EN ISO 8467: 1998, MB	13.11.26 13.11.26

[1] CFA analizator.
[2] Avtomatski vzorčevalnik, 25 ml vzorca, koncentriranje vzorca s prepihovanjem ("purge") ter zajemanje na pasti ("trap"), detekcija z MSD.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 18.11.2026 11:22:54

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.