Rezultati meritev

Oznaka vzorca: **26/2112**
Upravljalec: KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA
Izvajalec vzorčenja: NLZOH
Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor, Ljubljana
Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Vodni sistem: VRHNIKA - BOROVNICA- LOG - DRAGOMER
Oskrbovano območje: Vrhnika - Borovnica (št. uporabnikov: 20522)
Mesto vzorčenja: VVO Borovnica
Naslov mesta vzorčenja: Paplerjeva ul. 5, Borovnica
Opomba mesta vzorčenja:

Datum vzorčenja: 09.11.2026 08:27

Skladnost: nedoločeno
Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus		≤1		-			
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti			°C	-			
pH vrednost		6.5..9.5		-			
Električna prevodnost pri 20 °C		≤2500	µS/cm	-			
Preostali prosti klor			mg/L	-			
Vonj		≤1		-			
Motnost	<0,1	≤4	NTU	Skladen	10.11.2026	10.11.2026	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	10.11.2026	12.11.2026	
Število kolonij pri 22°C	<10	≤100	/mL	Skladen	12.11.2026	12.11.2026	
Število kolonij pri 36°C	<10	≤100	/mL	Skladen	11.11.2026	12.11.2026	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	11.11.2026	12.11.2026	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	10.11.2026	12.11.2026	
Barva	<0,1	≤0.5	/m	Skladen	10.11.2026	10.11.2026	